

**Vahingonkorvausvaatimus sulaneista jäätelöistä**

84/03.06.02/2020

TEKLA 06.08.2020 § 74

Liisankankaan Jäätelö on jättänyt liitteen mukaisen vahingonkorvausvaatimuksen.

Liisankankaan Jäätelö on pitänyt kioskia torilla sen valmistumisesta saakka vuodesta 2016, jona aikana se on maksanut vuokraa yhdeltä kesäkaudelta 240 euroa.

Vahingonkorvausvaatimuksessa mainittu aikaisempi sähköjen katkeaminen ja jäätelöiden sulaminen johtui ajoneuvon valaisimeen törmäämisestä, jolloin vikavirtasuojaja oli lauennut. Tuolloin jäätelökioskin syöttö muutettiin omaksi ryhmäksi. Muissa pistorasioissa tapahtuva vikatila ei enää vaikuttaisi jäätelökioskin sähkön syöttöön. Lamminniemen vaatimuksessa mainitsema kytkentätavan muutos tarkoitti vikavirtasuojan ohittamista, johon ei tuolloin suostuttu. Vikavirtasuojajakytkimen tehtävä on suojata laitteiden käyttäjiä vaarallisilta sähköiskuilta ja estää tulipaloja. Kytkimen ohittaminen ei katsottu olevan ensimmäinen toimenpide, varsinkin kun vikavirtasuojan laukeaminen oli tapahtunut ulkoisesta syystä. Toinen kerta (vuonna 2018) johtui todennäköisesti juurikin rankkasateesta, jolloin kaapelikaivon oli päässyt kosteutta. Kosteus laukaisi vikavirtasuojan ja sähkökatkesivat jäätelökioskista. Koska kaapelikaivon kuivana pysymistä ei voitu varmuudella taata, päädyttiin vikavirtasuojan ohittamiseen.

Toripaikkojen vuokraamisesta vastaa Haapajärven yrityspalvelut ja sinne sopii useampikin jäätelönmyyjä.

Ko. kioski on ollut sijoitettuna siten, että sähkö on otettu kaivosta, jonne tuotu sähköliittymä on tarkoitettu joulukuusen valaisemiseen. Torille on rakennettu myyntikojuja varten sähkötolpat vuonna 2016.

(Valmistelijat: Vesa Savolainen p. 044-4456 146 ja Kari Kestikievari p. 044-4456145)

**Tekninen johtaja:** Tekninen lautakunta päättää, että sulaneista jäätelöistä ei makseta korvausta, koska ne on hyvitetty perimättöminä vuokrina. Toripaikat vuokraa Haapajärven Yrityspalvelut.

**Tekninen lautakunta:** Hyväksyttiin.