



RAKENNUKSEN ALAT	
HYÖTYALA	
ELÄINTILA LÄMMIN	826.7 m2
REHUVARASTO KYLMÄ	256.2 m2
SOSIAALITILAT	51.1 m2
YHTEENSÄ LÄMMIN:	877.8 m2
YHTEENSÄ KYLMÄ:	256.2 m2
RAKENNUKSTEN KERROSALAT	
KARJARAKENNUS LÄMMIN	932.0 m2
KARJARAKENNUS KYLMÄ	270.3 m2



**PALOTEKNINEN SELVITYS:**

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3  
 PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1  
 SUOJAUSTASO 1  
 PALOKUORMA < 600 MJ/m2  
 OSASTOIVAT RAKENTEET EI 30  
 YLÄPOHJAN OSASTOINTI EI15 < 400 m2  
 POISTUMISREIÄN PITUUS < 45m

RAKENNUKSEN ALKUSAMMUTUKSEEN KÄYTETÄÄN 6 kg:n NESTE-/JAUHESAMMUTTIMIA SEKÄ PIKAPALPOSTIA. PIKAPALPOSTISSA 30 METRIN LETKU

ELÄINTEN KYTKINLAITTEIDEN ON MAHDOLLISTETTAVA ELÄINTEN VAPAUTTAMINEN SARJANA. KULKUREITIN PITUUS LÄHIMPÄÄN ULOSKÄYTTÄVÄÄN SAA OLLA ENINTÄÄN 45 m.

PELASTUSLAIN EDELLYTÄMÄÄ OMAOIMISTA VARAUTUMISTA VARTEN TÄLLE RAKENNUKSELLE LAADITTAAN PELASTUSSUUNNITELMA, JOSSA ESITETÄÄN MM. POISTUMISTIEMERKINTÖJEN TARKEMMAT TYYPITYKSET.

RAKENNUKSESSA JA ULLAKOLLA SAVUUN REAGOIVA PALONILMAISU-LAITTEISTO TAI VASTAAVAN TURVALLISUUSTASON ANTAVA MUU LAITTEISTO. ELÄINTILAN KYLMÄLLÄ OSALLA EI VAATIMUSTA.

**SAVUNPOISTO**

Savunpoiston vaadittava pinta-ala 1% osaston pinta-alasta.  
 Eläintilan 1 pinta-ala 608.3 m2 ---> Vaadittu savunpoiston pinta-ala 6.08m2  
 Eläintilan 2 pinta-ala 218.4 m2 ---> Vaadittu savunpoiston pinta-ala 2.18m2  
 Käytetään savunpoistoon painovoimaisia ilmanvaihtohormeja.  
 Eläintilan 1 IV-hormit, PA 1.0m \* 1.1m \* 6kpl = 6.6 m2 ---> Savunpoiston pinta-ala 1.1% osaston pinta-alasta.  
 Eläintilan 2 IV-hormit, PA 0.8m \* 1.1m \* 3kpl = 2.64 m2 ---> Savunpoiston pinta-ala 1.2% osaston pinta-alasta.

MAUTOS	FIN	SUUNN.	ERITTELY	KORTTELI/ALA	TONTTI/RN	VRANKAUSTEN MERKINTÖJÄ
				REISJÄRVI	KETOLA	173:2
				RAKENNUSTYYPPI	PERUSKORJAUS	PÄÄPIIRUSTUS
				RAKENNUKSEEN NIMI JA OSOITE	KARJARAKENNUS MTY KETOLAN MAATILA SITKÄNTIE 50 85900 REISJÄRVI	
				SAUNALA	TYÖ No	PIR.No
				ARK	153	2
				PÄIVÄYS	TYÖTILANMERKINTÖ	MITTAKAAVA
				13.11.2025	Lasse Kivioja, RI	1:100

KUUTA	KORTTELI/ALA	TONTTI/RN	VRANKAUSTEN MERKINTÖJÄ
REISJÄRVI	REISJÄRVI	KETOLA	173:2
RAKENNUSTYYPPI	RAKENNUKSEEN NIMI JA OSOITE	SAUNALA	TYÖ No
LAAJENNUS	KARJARAKENNUS MTY KETOLAN MAATILA SITKÄNTIE 50 85900 REISJÄRVI	ARK	2018
RAKENNUKSEEN NIMI JA OSOITE	SAUNALA	TYÖTILANMERKINTÖ	MITTAKAAVA
KARJARAKENNUS MTY KETOLAN MAATILA SITKÄNTIE 50 85900 REISJÄRVI	POHJA EI-KAUKUKSET	2	1:100
SAUNALA	TYÖ No	PIR.No	
ARK	2018		
PÄIVÄYS	SUUNNITTELU		
29.11.2018	RISTO KOROLAINEN RI		

Tekijänoikeus - Copyright © Ri Kivioja Oy. Tämän aineiston tai jonkin osan kopiointi tai jäljentäminen, mitä tahansa tapaan - tai jäljentämätapa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, väkioikeus, lainaaminen ja muu levittäminen on sallittu vain Ri Kivioja Oy:n antaman kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaisessa käyttötarkoituksessa. Aineiston luvattoman käytön mukainen vahingonkorvausvelvollisuus on säädetty tekijänoikeuslaissa (404/1961).

RAKENNUSSUUNNITTELU  
 KOROLAINEN OY  
 SOHJAKATU 5 B 11  
 74120 ISALM  
 050-3611399 post@korolainenoy.fi